



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COMISSÃO DE PREGÃO

OFÍCIO DPRJ/DCLC/CL 018/2020

26 DE GOSTO DE 2020.

Ref.: licitação por **pregão eletrônico DPRJ nº 020/2020**, tendo como objeto **o registro de preços para aquisição de materiais elétricos.**

Prezados (a) Senhores (a),

Em atendimento ao pedido de esclarecimento autuado nos autos do processo em epígrafe, recebido na secretaria do órgão julgador de licitações, passa-se à transcrição acompanhada da respectiva resposta de acordo com órgão técnico.

QUESTIONAMENTO:

1. Estamos fazendo contato para melhor entendimento sobre os itens do lote II de 12 à 16 quadros de distribuição, para saber se os itens contemplam os barramentos ou se são sem os barramentos.

Resposta: “informamos que os quadros solicitados no Termo de Referência (Anexo I) deverão possuir barramento trifásico. O barramento dos quadros deverá ter as especificações exigidas no Termo de Referência, no que tange ao número de fases e a capacidade de corrente.”

Atenciosamente,

Luis Cláudio da Costa Bezerra
Pregoeiro